

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) за май**

№ П/П	Диспетчерское наименование фидера, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется		Причина прекращения передачи электрической энергии
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	
1	фидер №1025	10/0,4	РП-1 секция 1	12.05.16 20:15	15.05.16 20:59	перевод РП-1 на фидер №43
2	фидер №1033	10/0,4	ТП №103, 98, 201, 104, 142, 143, 212, 190, 129, 108	18.05.16 9:31	18.05.16 12:31	восстановление НДС
3	фидер №1024	10/0,4	ТП №172, 175, 178, 169, 191	18.05.16 11:01	18.05.16 11:21	восстановление НДС фидера №1033
4	фидер №1032	10/0,4	ТП №149, 105, 96, 99, 145, 108, 190, 103, 19, 183, 155, 107, 191, 5	18.05.16 11:30	18.05.16 12:31	восстановление НДС фидера №1033
5	фидер №215	10/0,4	ТП №48, 32, 23, 167, 150, 215, 41, 31, 30, 39, 34, 213, 15, 115, 42, 28, 35, 27, 69, 45, 37, 38, 36	19.05.16 9:00	19.05.16 9:12	валка дерева
6	фидер №215	10/0,4	ТП №48, 32, 23, 167, 150, 215, 41, 31, 30, 39, 34, 213, 15, 115, 42, 28, 35, 27, 69, 45, 37, 38, 36	19.05.16 13:04	19.05.16 13:32	валка дерева
7	фидер №203	10/0,4	ТП №68, 58, 50, 55	28.05.16 7:00	28.05.16 12:53	реконструкция ТП №68
8	фидер №1034,1031	10/0,4	ТП №165, 137, 110, 112, 113, 134, 109, 111, 157, 127, 176, 174, 177, 180	30.05.16 9:30	30.05.16. 9:39	испытание вводного КЛ-10кВ фидера №1031