

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) за июнь**

№ П/П	Диспетчерское наименование фидера, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется		Причина прекращения передачи электрической энергии
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	
1	фидер №200	10/0,4	ТП №43, 185, 211, 17, 75, 74, 89, 57	09.06.16 13:00	09.06.16 13:15	Подключение КЛ-10кВ ТП №74 к ВЛ-10кВ фидера №200
2	фидер №120	10/0,4	ТП №9, 166, 18, 20	10.06.16 8:41	10.06.16 9:03	замена разрядника на ТП №166
3	фидер №1015	10/0,4	ТП №102, 154, 101, 2, 150, 32, 31, 30	14.06.16 8:30	14.06.16 9:30	реконструкция
4	фидер №215	10/0,4	ТП №48, 32, 23, 167, 150, 215, 41, 31, 30, 39, 34, 213, 15, 115, 42, 28, 35, 27, 69, 45, 37, 38, 36	15.06.16 13:30	15.06.16 14:10	выправка опоры №17
5	фидер №116	10/0,4	ТП №1, 24, 154	28.06.16 13:30	28.06.16 15:23	замена ВН №46 на ТП №24
6	фидер №202	10/0,4	ТП №64, 181, 59, 57, 60, 62, 63, 49, 65, 83, 61, 66, 67, 44, 25	29.06.16 13:30	29.06.16 14:40	плановая валка дерева