

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

| № П/П | Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в к-м планируется | | Причина прекращения передачи электрической энергии | Вид отключения: Аварийное(А), Плановое(П) | | Примечания |
|-------|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|------------|
| | | | | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии | | А | П | |
| 1 | фидер №116 | 10/0,4 | ТП №1, 24, 154 | 07.11.16 13:33 | 07.11.16 13:57 | реконструкция в ТП №24 РУ-10кВ | | П | |
| 2 | фидер №116 | 10/0,4 | ТП №1, 24, 154 | 10.11.16 9:00 | 10.11.16 16:18 | реконструкция РУ-10кВ в ТП №24 | | П | |
| 3 | фидер №15 | 10/0,4 | ТП №119, 158, 124, 114, 135, 126 | 15.11.16 8:58 | 15.11.16 9:37 | подрезка сучьев | | П | |
| 4 | фидер №1022 | 10/0,4 | ТП №106, 155, 107 | 21.11.16 13:37 | 21.11.16 15:15 | подключение ТП №223 | | П | |
| 5 | фидер №211 | 10/0,4 | РП-3 (Водозабор) | 23.11.16 11:40 | 23.11.16 16:27 | замена трансформаторов тока | | П | |
| 6 | фидер №33 | 10/0,4 | ТП №214, 119 | 23.11.16 13:06 | 23.11.16 14:00 | установка ж/б опоры, ремонт выключателя в ЗРУ п/с "Бирск" | | П | |
| 7 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская | 23.11.16 9:00 | 23.11.16 11:20 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 8 | ТП №131 | 0,4 | БашСельСтрой | 23.11.16 9:10 | 23.11.16 10:10 | Отключение кабеля 0,4кВ на ПАО "Башинформсвязь" МЦТЭТ КТЛБ №3 | | П | |
| 9 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская | 23.11.16 13:18 | 23.11.16 16:07 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 10 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская | 24.11.16 9:45 | 24.11.16 11:19 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 11 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская | 25.11.16 9:00 | 25.11.16 11:25 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 12 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская | 25.11.16 13:21 | 25.11.16 13:46 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 13 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская | 28.11.16 9:10 | 28.11.16 11:23 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 14 | ТП №47 | 0,4 | ул.Советская | 28.11.16 13:23 | 28.11.16 16:11 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 15 | ТП №47 | 0,4 | ул.Крупская, ул.Советская | 29.11.16 9:57 | 29.11.16 10:47 | Монтаж вводов СИП | | П | |
| 16 | ТП №1 | 10/0,4 | ф.101 | 30.11.16 15:00 | 30.11.16 16:00 | замена главного рубильника | | П | |