

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за январь 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-113	0,38	ТП	15.01.20 13:30	15.01.20 13:55	0,42	Переключение анцапфы	
2	ТП-91	0,38	ТП	21.01.20 13:30	21.01.20 14:40	1,17	Тех.обслуж-е	
3	ТП-2	0,38	ТП	29.01.20 13:00	29.01.20 13:50	0,83	Ремонт шпильки тр-ра	
4	ТП-106	0,38	ТП	29.01.20 14:35	29.01.20 15:28	0,88	Тех.обслуж-е	
5	ТП-111	0,38	ф.Респуб-я-юг	30.01.20 9:55	30.01.20 12:00	2,08	Монтаж СИП	
6	ТП-67	0,38	ТП	30.01.20 13:40	30.01.20 14:40	1,00	Тех.обслуж-е	
7	ТП-111	0,38	ф.Респуб-я-юг	31.01.20 9:20	31.01.20 11:10	1,83	Монтаж СИП	
8	ТП-111	0,38	ф.Респуб-я-юг	31.01.20 13:25	31.01.20 14:45	1,33	Монтаж СИП	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) февраль 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-111	0,38	ф.Респуб-я-юг	07.02.20 9:17	07.02.20 10:40	1,38	Установка опор	
2	ТП-99	0,38	ТП	07.02.20 13:30	07.02.20 14:50	1,33	ТО	
3	ТП-22	0,38	ТП	12.02.20 13:30	12.02.20 14:45	1,25	ТО	
4	ТП-130	0,38	ТП	18.02.20 13:30	18.02.20 15:15	1,75	ТО	
5	ТП-3	0,38	Секция № 2	19.02.20 13:30	19.02.20 15:15	1,75	ТО	
6	ТП-3	0,38	Секция №1	20.02.20 13:30	20.02.20 14:49	1,32	ТО	
7	ТП-9	0,38	ТП	21.02.20 13:30	21.02.20 15:24	1,90	ТО	
8	ф.1013	10 (10,5)	КВЛ, ТП	28.02.20 14:40	28.02.20 15:45	1,08	Перезаделка шлейфов	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) март 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-231	0,38	ТП ВЛ	06.03.20 13:30	06.03.20 15:15	1,75	Замена Т	
2	ТП-54	0,38	ф.Маяковского	06.03.20 15:05	06.03.20 16:15	1,17	Замена ламп ул. освещения	
3	П/с Бирск ф.5	10	ТП ВЛ	18.05.20 15:16	18.05.20 15:23	0,12	по письму Башинформсвязь	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) апрель 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ПС Бирск ф.33	10	ТП ВЛ	27.04.20 9:30	27.04.20 10:30	1,00	замена изоляторов ВЛ-10 кв	
2	РП-1 ф.105	10	ТП ВЛ	28.04.20 9:00	28.04.20 12:00	3,00	замена опоры №5	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за май 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ПС Бирск ф.5	10 (10,5)	ТП ВЛ	18.05.20 15:16	18.05.20 15:23	0,12	по письму Башинформсвязь	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за июнь 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	РП-1 ф№105	10	ВЛ ТП	05.06.20 9:06	05.06.20 11:26	2,33	Валка дерева	
2	РП-2 ф№202	10	ТП ВЛ	17.06.20 13:30	17.06.20 15:12	1,70	Установка ТП-261	
3	РП-2 ф№201	10	ТП ВЛ	22.06.20 9:00	22.06.20 10:50	1,83	Замена ж/б опоры №2	
4	ТП-51 ул.Интернациональная	0,38	ТП ВЛ	22.06.20 13:30	22.06.20 14:30	1,00	Перенос КЛ-0,4кВ	
5	РП-2 ф№214	10	ТП ВЛ	23.06.20 9:00	23.06.20 18:00	9,00	Замена ТП-52	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за июль 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	РП-2 ф.203	10	ВЛ	02.07.20 9:02	02.07.20 10:33	1,52	Ревизия РЛТП-50	
2	ТП-77	0,38	ТП-ВЛ	02.07.20 13:30	02.07.20 15:14	1,73	Монтаж КЛ	
3	ТП-108 секц. ф.1033	10	ТП ВЛ	13.07.20 15:10	13.07.20 15:58	0,80	Ревизия ВН тр-ра	
4	ТП-2	0,38	ВЛ	14.07.20 9:00	14.07.20 12:10	3,17	Установка опор	
5	ПС Бирск ф.7	10	ВЛ ТП	14.07.20 15:15	14.07.20 17:25	2,17	Подрезка сучьев	
6	ТП-50	10	ВЛ ТП	16.07.20 14:05	16.07.20 16:10	2,08	Монтаж КЛ-10кВ	
7	ПС Бирск ф.15	10	ВЛ ТП	16.07.20 14:10	16.07.20 15:25	1,25	Заявка Баш РЭС	
8	ТП-131 ф.31	10	ВЛ ТП	29.07.20 12:05	29.07.20 13:15	1,17	Ревизия РЛ ТП-72	
9	РП-2 ф.214	10	ВЛ ТП	30.07.20 9:07	30.07.20 9:34	0,45	Фазирование ТП-52	
10	ТП-51	0,38	ВЛ ТП	30.07.20 13:45	30.07.20 15:39	1,90	Монтаж КЛ-0,4кВ	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за август 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	РП-2 ф.№202	10	ВЛ	11.08.20 14:00	11.08.20 15:30	1,50	Врезка ТП-261	
2	ТП-51	0,38	ВЛ ТП	18.08.20 13:30	18.08.20 16:30	3,00	Перенос ВЛ-0,4кВ	
3	ТП-112	0,38	ВЛ ТП	18.08.20 13:30	18.08.20 15:25	1,92	ТО	
4	ТП-55 л.Магазин, л.Россельхозбанк, л.Мира-РКЦ	0,38	ВЛ ТП	20.08.20 13:30	20.08.20 16:55	3,42	Демонтаж ВЛ, монтаж КЛ	
5	ТП-55 л.Сбербанк	0,38	ВЛ ТП	20.08.20 14:00	20.08.20 16:55	2,92	Демонтаж ВЛ, монтаж КЛ	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за сентябрь 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-74 Л.Тубдиспансер	0,38	ВЛ ТП	01.09.20 9:55	01.09.20 14:15	4,33	по письму ЦРБ	
2	РП-2 ф№200	10	ВЛ ТП	01.09.20 15:00	01.09.20 15:59	0,98	подрезка сучьев на ВЛ-10кВ	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за октябрь 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-55 Л.ИП Верещагин, Л.Мира-РКЦ, Л.РКЦ	0,38	КЛ 0,38 кВ	21.10.20 9:45	21.10.20 11:02	1,28	Демонтаж СИП	
2	ТП-97 Л.Симонова	0,38	ВЛ 0,38 кВ	28.10.20 9:07	28.10.20 11:21	2,23	Монтаж арматуры	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за ноябрь 2020 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-111 Л.Республиканская-север	0,38	ВЛ ТП	10.11.20 9:25	10.11.20 10:34	1,15	Монтаж СИП	
2	ТП-127 Л.Республиканская-север	0,38	ВЛ ТП	10.11.20 10:46	10.11.20 11:29	0,72	Монтаж СИП	