

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за январь 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-640	10	ВЛ	15.01.2024 10:30	15.01.2024 11:25	0,92	Замена рубильника	
2	Ф.23,15,13,7	10	ВЛ ТП	16.01.2024 7:00	16.01.2024 7:35	0,58	Отключение по заявке Бирского РЭС	
3	ТП-132	10	ВЛ	22.01.2024 13:30	22.01.2024 17:45	4,25	Замена трансформатора	
4	ТП-80	0.38	ВЛ	24.01.2024 15:05	24.01.2024 15:50	0,75	Ремонт рубильника	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за февраль 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-85	0.38	вл	01.02.24 13:35	01.02.24 14:05	0,50	Тех.обслуж-е	
2	ТП-84	0.38	вл	01.02.24 14:45	01.02.24 15:30	0,75	Тех.обслуж-е	
3	ТП-251	0.38	вл	02.02.24 13:35	02.02.24 14:25	0,83	Тех.обслуж-е	
4	ТП-239	0.38	вл	02.02.24 15:35	02.02.24 16:15	0,67	Тех.обслуж-е	
5	Ф-714	10	вл ТП	05.02.24 14:00	05.02.24 15:20	1,33	Установка опор	
6	Ф-713	10	вл ТП	06.02.24 12:00	06.02.24 14:02	2,03	Перераспределение нагрузки	
7	Ф-715	10	вл ТП	06.02.24 13:05	06.02.24 14:00	0,92	Перераспределение нагрузки	
8	Ф-714	10	вл ТП	06.02.24 13:05	06.02.24 14:02	0,95	Перераспределение нагрузки	
9	ТП-226	0.38	вл	13.02.24 14:00	13.02.24 14:35	0,58	Тех.обслуж-е	
10	Ф-715	10	вл ТП	19.02.24 12:00	19.02.24 12:37	0,62	Восстановление НДС	
11	Ф-714	10	вл ТП	19.02.24 12:00	19.02.24 12:41	0,68	Восстановление НДС	
12	Ф-713	10	вл ТП	19.02.24 12:00	19.02.24 15:04	3,07	Восстановление НДС	
13	ТП-62	0.38	вл	20.02.24 13:30	20.02.24 14:40	1,17	Тех.обслуж-е	
14	ТП-132	0.38	вл	26.02.24 13:30	26.02.24 16:40	3,17	Замена трансформаторов тока	
15	ТП-224	0.38	вл	26.02.24 13:30	26.02.24 14:20	0,83	Тех.обслуж-е	

16	ТП-658	0.38	ВЛ	27.02.24 12:00	27.02.24 12:50	0,83	Замена АВ	
17	Ф-713	10	ВЛ ТП	27.02.24 11:00	27.02.24 13:50	2,83	Перераспределение нагрузки	
18	Ф-387	10	ВЛ ТП	27.02.24 14:30	27.02.24 14:40	0,17	Замена изолятора	
19	ТП-64	0.38	ВЛ	27.02.24 13:30	27.02.24 16:30	3	Опиловка деревьев	
20	ТП-59	0.38	ВЛ	29.02.24 9:00	29.02.24 10:45	1,75	Опиловка деревьев	
21	ТП-154	0.38	ВЛ	29.02.24 9:00	29.02.24 9:50	0,83	Тех.обслуж-е	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за март 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-227	10	вл	01.03.24 9:40	01.03.24 10:15	0,58	Тех.обслуж-е	
2	ТП-202	0.38	вл	01.03.24 10:25	01.03.24 10:35	0,17	Распределение нагрузки	
3	ТП-209	10	вл	01.03.24 10:25	01.03.24 11:00	0,58	Тех.обслуж-е	
4	ТП-36	10	вл	01.03.24 13:40	01.03.24 14:25	0,75	Тех.обслуж-е	
5	ТП-246	10	вл	01.03.24 15:00	01.03.24 15:45	0,75	Тех.обслуж-е	
6	Ф. 6-1	10	вл ТП	06.03.24 11:30	06.03.24 11:40	0,17	Замена изолятора	
7	Ф-714	10	вл ТП	06.03.24 13:05	06.03.24 13:50	0,75	Врезка нового оборудования	
8	ТП-79	0.38	вл	10.03.24 17:10	10.03.24 17:27	0,28	Замена ножей на рубильнике	
9	ТП-260	10	вл	13.03.24. 9:00	13.03.24.9:40	0,67	Тех.обслуж-е	
10	ТП-162	10	вл	13.03.24 10:30	13.03.24 10:40	0,17	Тех.обслуж-е	
11	ТП-154	10	вл	13.03.24 13:30	13.03.24 14:40	1,17	Тех.обслуж-е	
12	ТП-194	0.38	вл	13.03.24 13:30	13.03.24 14:45	1,25	Устранение провисания провода	
13	ТП-140	10	вл	13.03.24 15:05	13.03.24 15:55	0,83	Тех.обслуж-е	
14	Ф-714	10	вл ТП	14.03.24 10:30	14.03.24 15:35	5,08	Подключение новых потребителей	
15	Ф-715	10	вл ТП	14.03.24 10:30	14.03.24 15:38	5,13	Подключение новых потребителей	

16	Ф-1022	10	ВЛ ТП	14.03.24 16:00	14.03.24 17:17	1,28	Опиловка деревьев	
17	Ф-215	10	ВЛ ТП	19.03.24 9:00	19.03.24 11:58	2,97	Опиловка деревьев	
18	Ф-202	10	ВЛ ТП	19.03.24 13:20	19.03.24 16:48	3,47	Опиловка деревьев	
19	Ф-402	10	ВЛ ТП	20.03.24 9:00	20.03.24 12:30	3,5	Опиловка деревьев	
20	ТП-36	0.38	ВЛ	20.03.24 14:00	20.03.24 15:10	1,17	Протяжка болтовых соединений	
21	Ф-215	10	ВЛ ТП	21.03.24 12:00	21.03.24 16:28	4,47	Опиловка деревьев	
22	ТП-634	10	ВЛ	21.03.24 12:00	21.03.24 12:10	0,17	Переключение положения анцапфы	
23	ТП-643	10	ВЛ	21.03.24 12:30	21.03.24 12:40	0,17	Переключение положения анцапфы	
24	Ф-614	10	ВЛ ТП	22.03.24 9:00	22.03.24 11:25	2,42	Опиловка деревьев	
25	Ф-202	10	ВЛ ТП	26.03.24 12:00	26.03.24 16:36	4,6	Опиловка деревьев	
26	Ф-420	10	ВЛ ТП	27.03.24 13:00	27.03.24 16:52	3,87	Опиловка деревьев	
27	Ф-1013	10	ВЛ ТП	28.03.24 12:00	28.03.24 16:07	4,12	Опиловка деревьев	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за апрель 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-1033	10	ВЛ ТП	01.04.24 12:00	01.04.24 16:42	4,7	Опиловка деревьев	
2	Ф-203	10	ВЛ ТП	02.04.24 10:06	02.04.24 12:52	2,77	Опиловка деревьев	
3	Ф-1022	10	ВЛ ТП	03.04.24 13:00	03.04.24 15:40	2,67	Опиловка деревьев	
4	Ф-1033	10	ВЛ ТП	04.04.24 11:58	04.04.24 15:43	3,75	Опиловка деревьев	
5	ТП-2	10	ВЛ	05.04.24 14:00	05.04.24 15:00	1	Тех.обслуж-е	
6	Ф-200	10	ВЛ ТП	17.04.24 10:05	17.04.24 11:37	1,53	Замена концевой муфты	
7	Ф-403	10	ВЛ ТП	25.04.24 12:00	25.04.24 17:03	5,03	Опиловка деревьев	
8	Ф-13	10	ВЛ ТП	26.04.24 12:00	26.04.24 15:25	3,42	Опиловка деревьев	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за май 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-403	10	ВЛ ТП	06.05.24 7:59	06.05.24 8:53	0,90	Опиловка деревьев	
2	ТП-627	10	ВЛ	27.05.24 11:55	27.05.24 12:15	0,33	Переключение положения анцапфы	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за июнь 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-15	10	ВЛ ТП	03.06.24 13:00	03.06.24 13:29	0,48	Фазировка линии	
2	Ф-614	10	ВЛ ТП	03.06.24 13:42	03.06.24 16:43	3,02	Замена изоляторов	
3	Ф-32	10	ВЛ ТП	04.06.24 10:05	04.06.24 11:34	1,48	Фазировка линии	
4	Ф-712	10	ВЛ ТП	04.06.24 11:28	04.06.24 15:06	3,63	Замена трансформатора тока	
5	Ф-23	10	ВЛ ТП	18.06.24 9:43	18.06.24 16:12	6,48	Отключение по заявке Бирский РЭС	
6	Ф-1015	10	ВЛ ТП	21.06.24 9:07	21.06.24 12:01	2,90	Опиловка деревьев	
7	Ф-1013	10	ВЛ ТП	21.06.24 9:07	21.06.24 12:01	2,90	Опиловка деревьев	
8	Ф-715	10	ВЛ ТП	23.06.24 2:51	23.06.24 4:11	1,33	Распределение нагрузки	
9	ТП-230	0.38	ВЛ	24.06.24 7:40	24.06.24 10:50	3,17	Опиловка деревьев	
10	Ф-214	10	ВЛ ТП	24.06.24 12:00	24.06.24 16:55	4,92	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.214	
11	ТП-55	0.38	ВЛ	24.06.24 12:00	24.06.24 14:45	2,75	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.214	
12	Ф-715	10	ВЛ ТП	25.06.24 13:00	25.06.24 13:28	0,47	Восстановление НДС	
13	Ф-714	10	ВЛ ТП	25.06.24 13:00	25.06.24 14:45	1,75	Восстановление НДС	
14	Ф-387	10	ВЛ ТП	25.06.24 16:15	25.06.24 16:55	0,67	Отключение по заявке Новоуфимский РЭС	
15	ТП-33	0.38	ВЛ	26.06.24 10:00	26.06.24 10:30	0,50	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.214	
16	Ф-387	10	ВЛ ТП	26.06.24 14:34	26.06.24 14:42	0,13	Отключение по заявке Новоуфимский РЭС	

17	Ф-1013	10	ВЛ ТП	28.06.24 9:00	28.06.24 13:32	4,53	Выправка опор	
18	ТП-33	0.38	ВЛ	28.06.24 9:00	28.06.24 11:50	2,83	Монтаж СИП	
19	ТП-132	0.38	ВЛ	29.06.24 12:45	29.06.24 13:35	0,83	Опиловка деревьев	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за июль 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-1015	10 (10.5)	ВЛ ТП	02.07.24 10:52	02.07.24 11:03	0,18	Замена предохранителей на РП	
2	Ф-418	10 (10.5)	ВЛ ТП	02.07.24 10:52	02.07.24 11:36	0,73	Замена разрядников на ТП-226	
3	Ф.6-1	10 (10.5)	ВЛ ТП	02.07.24 12:09	02.07.24 14:22	2,22	Устранение провисания провода	
4	ТП-55	0.38	ВЛ	03.07.24 9:00	03.07.24 12:45	3,75	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	
5	ТП-33	0.38	ВЛ	03.07.24 13:20	03.07.24 15:30	2,17	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	
6	Ф-202	10 (10.5)	ВЛ ТП	03.07.24 10:51	03.07.24 11:01	0,17	Восстановление НДС	
7	ТП-177	0.38	ВЛ	04.07.24 8:53	04.07.24 9:09	0,27	Переключение положения анцапфы	
8	Ф-1015	10 (10.5)	ВЛ ТП	04.07.24 16:41	04.07.24 17:09	0,47	Ревизия концевой муфты ф.404	
9	Ф-404	10 (10.5)	ВЛ ТП	05.07.24 15:35	05.07.24 16:14	0,65	Восстановление НДС	
10	ТП-151	10 (10.5)	ВЛ	08.07.24 9:15	08.07.24 9:28	0,22	Переключение положения анцапфы	
11	ТП-55	0.38	ВЛ	09.07.24 9:00	09.07.24 13:05	4,08	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	
12	ТП-33	0.38	ВЛ	09.07.24 9:00	09.07.24 11:50	2,83	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	
13	ТП-33	0.38	ВЛ	09.07.24 13:30	09.07.24 15:40	2,17	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	
14	Ф-716	10 (10.5)	ВЛ ТП	10.07.24 10:16	10.07.24 12:49	2,55	Замена трансформатора тока	
15	Ф-714	10 (10.5)	ВЛ ТП	10.07.24 10:17	10.07.24 12:49	2,53	Замена трансформатора тока	
16	Ф-712	10 (10.5)	ВЛ ТП	10.07.24 10:38	10.07.24 12:12	1,57	Замена трансформатора тока	

17	Ф-13	10 (10.5)	ВЛ ТП	11.07.24 13:48	11.07.24 16:40	2,87	Ремонт на ВЛ-10кВ ф.1015	
18	Ф-713	10 (10.5)	ВЛ ТП	18.07.24 10:00	18.07.24 11:32	1,53	Замена трансформатора тока	
19	Ф-715	10 (10.5)	ВЛ ТП	18.07.24 10:00	18.07.24 11:34	1,57	Замена трансформатора тока	
20	ТП-4	0.38	ВЛ	19.07.24 10:30	19.07.24 18:50	8,33	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	
21	ТП-56	10 (10.5)	ВЛ	19.07.24 13:30	19.07.24 15:30	2,00	Тех.обслуж-е	
22	Ф-6	10 (10.5)	ВЛ ТП	24.07.24 15:00	24.07.24 15:17	0,28	Отключение по заявке ПС "Уфа-Южная"	
23	Ф-201	10 (10.5)	ВЛ ТП	25.07.24 9:00	25.07.24 10:38	1,63	Опиловка деревьев	
24	Ф-202	10 (10.5)	ВЛ ТП	25.07.24 13:30	25.07.24 15:45	2,25	Опиловка деревьев	
25	Ф-6	10 (10.5)	ВЛ ТП	26.07.24 11:00	26.07.24 11:15	0,25	Отключение по заявке ПС "Уфа-Южная"	
26	Ф-1022	10 (10.5)	ВЛ ТП	30.07.24 8:45	30.07.24 8:52	0,12	Восстановление НДС	
27	Ф-7	10 (10.5)	ВЛ ТП	30.07.24 10:50	30.07.24 11:54	1,07	Замена предохранителей на РП	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за август 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-13	10	ВЛ ТП	02.08.24 14:00	02.08.24 14:57	0,95	Врезка ТП	
2	ТП-114	10	ВЛ	15.08.24 14:00	15.08.24 14:50	0,83	Опиловка деревьев	
3	ТП-92	10	ВЛ	16.08.24 9:40	16.08.24 11:40	2,00	Подключение нового кабеля	
4	Ф-715	10	ВЛ ТП	16.08.24 12:00	16.08.24 13:50	1,83	Врезка ТП	
5	Ф-712	10	ВЛ ТП	20.08.24 11:00	20.08.24 14:30	3,50	Замена ПКУ	
6	Ф-713	10	ВЛ ТП	20.08.24 11:00	20.08.24 15:08	4,13	Опиловка деревьев	
7	ТП-130	10	ВЛ	22.08.24 9:00	22.08.24 10:02	1,03	Замена трансформатора тока	
8	ТП-3,ТП-5	0.38	КЛ	22.08.24 13:45	22.08.24 15:26	1,68	Замена трансформатора тока	
9	ТП-92	10	ВЛ	26.08.24 14:00	26.08.24 15:35	1,58	Замена АВ	
10	Ф-236	10	ВЛ ТП	30.08.24 9:15	30.08.24 10:30	1,25	Врезка ТП	
11	Ф-614	10	ВЛ ТП	30.08.24 13:07	30.08.24 14:26	1,32	Врезка ТП	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за сентябрь 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-403	10	ВЛ ТП	03.09.24 9:08	03.09.24 11:11	2,05	Опиловка деревьев	
2	Ф-403	10	ВЛ ТП	03.09.24 13:08	03.09.24 16:20	3,20	Опиловка деревьев	
3	ТП-245	0.38	ВЛ	04.09.24 9:25	04.09.24 9:35	0,17	Подключение нового кабеля	
4	Ф-713	10	ВЛ ТП	05.09.24 12:02	05.09.24 14:41	2,65	Врезка ТП	
5	ТП-64	0.38	ВЛ	05.09.24 13:10	05.09.24 15:45	2,58	Опиловка деревьев	
6	ТП-130	0.38	ВЛ	17.09.24 14:00	17.09.24 15:15	1,25	Замена АВ	
7	ТП-34	0.38	ВЛ	18.09.24 14:00	18.09.24 15:15	1,25	Замена АВ	
8	Ф-6	10	ВЛ ТП	23.09.24 10:30	23.09.24 10:50	0,33	Отключение по заявке ПС "Уфа-Южная"	
9	Ф-6	10	ВЛ ТП	23.09.24 14:30	23.09.24 14:35	0,08	Отключение по заявке ПС "Уфа-Южная"	
10	Ф-713	10	ВЛ ТП	23.09.24 15:18	23.09.24 16:30	1,20	Фазировка линии	
11	Ф-715	10	ВЛ ТП	23.09.24 15:18	23.09.24 16:48	1,50	Фазировка линии	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за октябрь 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-52	0.38	вл	01.10.24 9:00	01.10.24 10:40	1,67	Опиловка деревьев	
2	ТП-54	0.38	вл	02.10.24 9:00	02.10.24 11:20	2,33	Опиловка деревьев	
3	ТП-54	0.38	вл	02.10.24 13:25	02.10.24 15:30	2,08	Опиловка деревьев	
4	Ф-201	10	вл ТП	04.10.24 9:00	04.10.24 12:00	3,00	Опиловка деревьев	
5	ТП-604	10	вл	10.10.24 11:30	10.10.24 13:25	1,92	Подключение нового кабеля	
6	ТП-624	0.38	вл	10.10.24 13:30	10.10.24 13:40	0,17	Подключение новых потребителей	
7	Ф-17	10	вл ТП	14.10.24 11:30	14.10.24 18:35	7,08	Отключение по заявке Новоуфимский РЭС	
8	Ф-387	10	вл ТП	14.10.24 16:20	14.10.24 17:15	0,92	Отключение по заявке ООО"ДСК"	
9	ТП-159	10	вл	15.10.24 13:45	15.10.24 14:10	0,42	Замена АВ	
10	Ф-387	10	вл ТП	18.10.24 10:05	18.10.24 15:07	5,03	Врезка ТП	
11	ТП-90	0.38	вл	22.10.24 11:00	22.10.24 11:22	0,37	Монтаж СИП	
12	ТП-70	0.38	вл	24.10.24 9:20	24.10.24 11:30	2,17	Монтаж СИП	
13	ТП-70	0.38	вл	24.10.24 14:00	24.10.24 15:30	1,50	Монтаж СИП	
14	ТП-116	0.38	вл	25.10.24 14:00	25.10.24 16:00	2,00	Опиловка деревьев	
15	Ф. 6-1	10	вл ТП	29.10.24 12:00	29.10.24 12:51	0,85	Врезка ТП	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за ноябрь 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-715	10	ВЛ ТП	02.11.24 11:00	02.11.24 11:27	0,45	Восстановление НДС	
2	Ф-714	10	ВЛ ТП	02.11.24 11:00	02.11.24 13:04	2,07	Восстановление НДС	
3	Ф-387	10	ВЛ ТП	05.11.24 11:08	05.11.24 11:20	0,20	Отключение по заявке ООО"ДСК"	
4	Ф-713	10	ВЛ ТП	05.11.24 11:12	05.11.24 11:20	0,13	Распределение нагрузки	
5	Ф-387	10	ВЛ ТП	05.11.24 13:43	05.11.24 13:55	0,20	Отключение по заявке ООО"ДСК"	
6	ТП-654	0.38	ВЛ	07.11.24 11:00	07.11.24 13:00	2,00	Замена АВ	
7	Ф-714	10	ВЛ ТП	07.11.24 11:06	07.11.24 11:18	0,20	Замена изолятора	
8	ТП-61	0.38	ВЛ	08.11.24 14:00	08.11.24 14:30	0,50	Техническое обследование РУ-0,4кВ	
9	ТП-644	0.38	ВЛ	09.11.24 19:30	09.11.24 21:15	1,75	Замена АВ	
10	ТП-4	0.38	ВЛ	11.11.24 14:00	11.11.24 15:45	1,75	Замена трансформатора тока	
11	ТП-151	10	ВЛ	14.11.24 9:20	14.11.24 10:00	0,67	Переключение положения анцапфы	
12	ТП-153	10	ВЛ	14.11.24 10:20	14.11.24 10:40	0,33	Переключение положения анцапфы	
13	Ф.6-1	10	ВЛ ТП	14.11.24 11:00	14.11.24 11:23	0,38	Замена изолятора	
14	ТП-139	10	ВЛ	14.11.24 14:00	14.11.24 14:56	0,93	Тех.обслуж-е	
15	ТП-130	0.38	ВЛ	15.11.24 13:45	15.11.24 14:45	1,00	Замена трансформатора тока	

16	Ф-715	10	ВЛ ТП	20.11.24 10:51	20.11.24 16:25	5,57	Установка ячейки КСО 10кВ	
17	Ф-714	10	ВЛ ТП	20.11.24 10:52	20.11.24 11:16	0,40	Установка ячейки КСО 10кВ	
18	Ф-713	10	ВЛ ТП	20.11.24 11:05	20.11.24 16:00	4,92	Установка ячейки КСО 10кВ	
19	ТП-132	10	ВЛ	22.11.24 10:00	22.11.24 12:25	2,42	Замена трансформатора	
20	Ф-713	10	ВЛ ТП	26.11.24 12:24	26.11.24 13:55	1,52	Установка трансформатора тока	
21	Ф-715	10	ВЛ ТП	26.11.24 12:24	26.11.24 13:55	1,52	Установка трансформатора тока	
22	ТП-171	10	ВЛ	28.11.24 14:00	28.11.24 15:00	1,00	Замена концевой муфты	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за декабрь 2024 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-132	0.38	вл	05.12.24 14:02	05.12.24 15:55	1,88	Монтаж ячейки ЩО-70	
2	Ф-713	10	вл ТП	09.12.24 11:30	09.12.24 12:00	0,50	Демонтаж ВЛ-10 кВ Ф.5 (Башнефть)	
3	ТП-230	0.38	вл	09.12.24 14:00	09.12.24 14:35	0,58	Ремонт концевой муфты КЛ-0,4 кВ	
4	ТП-64	0.38	вл	09.12.24 14:25	09.12.24 15:20	0,92	Устранение провисания провода	
5	ТП-87	0.38	вл	10.12.24 6:50	10.12.24 9:15	2,42	Отключение по заявке МЧС	
6	ТП-112	0.38	вл	10.12.24 14:00	10.12.24 14:40	0,67	Ремонт концевой муфты КЛ-0,4 кВ	
7	Ф-387	10	вл ТП	11.12.24 10:18	11.12.24 10:43	0,42	Отключение по заявке ООО"ДСК"	
8	ТП-610	0.38	вл	11.12.24 10:25	11.12.24 10:43	0,30	Распределение нагрузки	
9	ТП-614	0.38	вл	11.12.24 10:30	11.12.24 10:45	0,25	Распределение нагрузки	
10	Ф-387	10	вл ТП	11.12.24 12:22	11.12.24 12:30	0,13	Отключение по заявке ООО"ДСК"	
11	ТП-83	0.38	вл	11.12.24 14:00	11.12.24 15:40	1,67	Ремонт концевой муфты КЛ-0,4 кВ	
12	Ф-614	10	вл ТП	11.12.24 14:30	11.12.24 15:15	0,75	Замена изолятора	
13	Ф-418	10	вл ТП	20.12.24 9:09	20.12.24 11:16	2,12	Ревизия разъединителя	
14	ТП-119	0.38	вл	23.12.24 7:30	23.12.24 8:15	0,75	Замена прибора учета	