

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за январь 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-6	10	ВЛ ТП	05.01.25 17:43	05.01.25 18:05	0,37	Восстановление НДС	
2	Ф-712	10	ВЛ ТП	10.01.25 9:16	10.01.25 15:59	6,72	Замена концевой муфты	
3	Ф-713	10	ВЛ ТП	10.01.25 9:18	10.01.25 9:51	0,55	Замена концевой муфты ф.712	
4	Ф-713	10	ВЛ ТП	10.01.25 15:14	10.01.25 16:12	0,97	Замена концевой муфты ф.712	
5	Ф-201,203	10	ВЛ ТП	10.01.25 13:03	10.01.25 14:49	1,77	Опиловка деревьев	
6	ТП-107	0.38	ВЛ	14.01.25 9:30	14.01.25 10:30	1,00	Опиловка деревьев	
7	ТП-172 "Нагаевский парк"	0.38	ВЛ	14.01.25 15:00	14.01.25 15:18	0,30	Замена АВ	
8	ТП-107	0.38	ВЛ	15.01.25 9:30	15.01.25 10:50	1,33	Опиловка деревьев	
9	ТП-70	0.38	ВЛ	16.01.25 10:00	16.01.25 11:00	1,00	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
10	ТП-121	10	ВЛ	16.01.25 13:30	16.01.25 16:30	3,00	Монтаж ВН	
11	ТП-106	0.38	ВЛ	17.01.25 9:30	17.01.25 11:15	1,75	Опиловка деревьев	
12	ТП-57	10	ВЛ	20.01.25 9:20	20.01.25 11:30	2,17	Тех.обслуж-е	
13	ТП-80	10	ВЛ	20.01.25 13:30	20.01.25 15:18	1,80	Ревизия ВН	
14	ТП-215	10	ВЛ	21.01.25 9:15	21.01.25 10:54	1,65	Тех.обслуж-е	
15	ТП-80	10	ВЛ	29.01.25 14:00	29.01.25 15:15	1,25	Замена ВН	

16	Ф-200	10	ВЛ ТП	30.01.25 13:01	30.01.25 15:20	2,32	Опиловка деревьев	
17	Ф-216	10	ВЛ ТП	30.01.25 13:02	30.01.25 14:22	1,33	Опиловка деревьев	
18	Ф-402	10	ВЛ ТП	31.01.25 11:16	31.01.25 11:24	0,13	Опиловка деревьев	
19	Ф-402	10	ВЛ ТП	31.01.25 12:00	31.01.25 12:27	0,45	Опиловка деревьев	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за февраль 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-712	10	ВЛ ТП	06.02.25 11:00	06.02.25 15:23	4,38	Перенос ПКУ	
2	Ф-715	10	ВЛ ТП	06.02.25 12:38	06.02.25 13:22	0,73	Перенос ПКУ Ф-712	
3	ЗТП-ЦРП-2	6	ВЛ	06.02.25 14:00	06.02.25 15:48	1,8	Замена прибора учета	
4	Ф-712	10	ВЛ ТП	06.02.25 15:47	06.02.25 16:13	0,43	Перенос ПКУ	
5	ТП-22	0.38	ВЛ	07.02.25 9:00	07.02.25 16:10	7,17	Отключение по заявке ЖЭУ	
6	ТП-36	0.38	ВЛ	07.02.25 9:30	07.02.25 10:10	0,67	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
7	ТП-6	0.38	ВЛ	07.02.25 14:00	07.02.25 15:00	1,00	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
8	Ф-215	10	ВЛ ТП	11.02.25 9:00	11.02.25 11:00	2	Замена разрядников ТП-39	
9	ТП-102	0.38	ВЛ	11.02.25 15:05	11.02.25 15:45	0,67	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
10	ТП-9848	0.38	ВЛ	12.02.25 11:24	12.02.25 14:10	2,77	Монтаж СИП	
11	ТП-18	0.38	ВЛ	12.02.25 14:00	12.02.25 15:00	1,00	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
12	ТП-1	10	ВЛ	17.02.25 13:30	17.02.25 14:49	1,32	Техническое обслуживание	
13	Ф-403	10	ВЛ ТП	24.02.25 12:00	24.02.25 14:57	2,95	Переподключение ТП-136	
14	ТП-253	10	ВЛ	24.02.25 13:00	24.02.25 14:20	1,33	Техническое обслуживание	
15	Ф-6	10	ВЛ ТП	27.02.25 12:15	27.02.25 12:46	0,52	Подключение новых потребителей	
16	ТП-131	0.38	ВЛ	27.02.25 14:00	27.02.25 15:10	1,17	Замена рубильника	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за март 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-403	10	ВЛ ТП	04.03.25 14:00	04.03.25 15:25	1,42	Ревизия выключателя нагрузки №173	
2	ТП-9067	0.38	ВЛ	06.03.25 11:11	06.03.25 12:21	1,17	Замена АВ	
3	Ф-603	10	ВЛ ТП	10.03.25 10:58	10.03.25 13:25	2,45	Распределение нагрузки	
4	КТП-0400	6	ВЛ	11.03.25 8:55	11.03.25 10:35	1,67	Техническое обслуживание	
5	ТП-709	0.38	ВЛ	20.03.25 11:47	20.03.25 13:49	2,03	Монтаж СИП	
6	Ф-1015	0	ВЛ ТП	20.03.25 12:02	20.03.25 14:51	2,82	Опиловка деревьев	
7	Ф-404	10	ВЛ ТП	20.03.25 14:52	20.03.25 15:06	0,23	Опиловка деревьев	
8	ТП-709	0.38	ВЛ	21.03.25 13:39	21.03.25 14:55	1,27	Распределение нагрузки	
9	ТП-709	0.38	ВЛ	25.03.25 11:23	25.03.25 14:11	2,8	Распределение нагрузки	
10	ТП-132	10	ВЛ	21.03.25 11:00	21.03.25 12:40	1,67	Ремонт рубильника	
11	ТП-248	0.38	ВЛ	26.03.25 8:00	26.03.25 8:16	0,27	Монтаж СИП	
12	ТП-132	10	ВЛ	26.03.25 12:00	26.03.25 13:02	1,03	Монтаж СИП	
13	ТП-75	0.38	ВЛ	27.03.25 9:50	27.03.25 11:35	1,75	Опиловка деревьев	
14	КТП-1001	10	ВЛ	27.03.25 13:41	27.03.25 14:30	0,82	Техническое обслуживание	
15	ТП-602	10	ВЛ	27.03.25 13:30	27.03.25 14:05	0,58	Ремонт трансформатора	
16	КТП-1002	6	ВЛ	27.03.25 14:46	27.03.25 15:55	1,15	Техническое обслуживание	

17	КТП-0401	6	ВЛ	27.03.25 14:51	27.03.25 15:30	0,65	Подключение новых потребителей	
18	ТП-151	10	ВЛ	28.03.25 13:30	28.03.25 15:25	1,92	Монтаж АВ	
19	Ф-1	10	ВЛ ТП	31.03.25 9:04	31.03.25 9:20	0,27	Отключение по заявке ПС "Уфа-Южная"	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за апрель 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	КТП-2305	6	ВЛ	01.04.25 9:15	01.04.25 9:55	0,67	Техническое обслуживание	
2	КТП-2302	6	ВЛ	01.04.25 10:15	01.04.25 10:55	0,67	Техническое обслуживание	
3	ТП-9414	0.38	ВЛ	01.04.25 10:57	01.04.25 12:16	1,32	Замена шинного выключателя	
4	ТП-707	10	ВЛ	01.04.25 13:30	01.04.25 13:38	0,13	Переключение положения анцапфы	
5	КТП-2301	6	ВЛ	01.04.25 14:15	01.04.25 14:55	0,67	Техническое обслуживание	
6	КТП-23	6	ВЛ	02.04.25 8:50	02.04.25 9:55	1,08	Техническое обслуживание	
7	КТП-67	6	ВЛ	02.04.25 10:00	02.04.25 10:50	0,83	Техническое обслуживание	
8	КТП-68	6	ВЛ	02.04.25 10:55	02.04.25 11:45	0,83	Техническое обслуживание	
9	ЗТП-3	6	ВЛ	03.04.25 10:35	03.04.25 11:20	0,75	Техническое обслуживание	
10	Ф-715	10	ВЛ ТП	03.04.25 10:58	03.04.25 12:27	1,48	Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ф.714	
11	Ф-716	10	ВЛ ТП	03.04.25 13:20	03.04.25 13:40	0,33	Восстановление НДС	
12	КТП-85	6	ВЛ	03.04.25 13:53	03.04.25 14:25	0,53	Присоединение отходящей линии	
13	КТП-66	6	ВЛ	03.04.25 15:35	03.04.25 16:20	0,75	Техническое обслуживание	
14	КТП-2302	6	ВЛ	04.04.25 13:31	04.04.25 14:40	1,15	Техническое обслуживание	
15	КТП-3006	6	ВЛ	04.04.25 15:30	04.04.25 16:35	1,08	Техническое обслуживание	
16	ТП-253	10	ВЛ	07.04.25 12:00	07.04.25 13:00	1	Техническое обслуживание	

17	КТП-2310	6	ВЛ	08.04.25 9:28	08.04.25 10:55	1,45	Техническое обслуживание	
18	КТП-2306	6	ВЛ	08.04.25 13:35	08.04.25 14:50	1,25	Техническое обслуживание	
19	ТП-90	0.38	ВЛ	08.04.25 13:40	08.04.25 14:24	0,73	Присоединение отходящей линии	
20	КТП-2312	6	ВЛ	09.04.25 9:50	09.04.25 10:55	1,08	Техническое обслуживание	
21	КТП-2314	6	ВЛ	09.04.25 13:50	09.04.25 14:55	1,08	Техническое обслуживание	
22	ТП-255	10	ВЛ	09.04.25 14:00	09.04.25 15:05	1,08	Техническое обслуживание	
23	КТП-1404	6	ВЛ	09.04.25 15:50	09.04.25 16:55	1,08	Техническое обслуживание	
24	КТП-2316	6	ВЛ	10.04.25 9:00	10.04.25 10:38	1,63	Техническое обслуживание	
25	ТП-151	0.38	ВЛ	10.04.25 9:05	10.04.25 11:55	2,83	Распределение нагрузки	
26	ТП-138	0.38	ВЛ	10.04.25 10:05	10.04.25 12:00	1,92	Распределение нагрузки	
27	Ф-13	10	ВЛ ТП	10.04.25 13:00	10.04.25 15:32	2,53	Опиловка деревьев	
28	КТП-2318	6	ВЛ	10.04.25 13:29	10.04.25 14:44	1,25	Техническое обслуживание	
29	КТП-2321	6	ВЛ	10.04.25 15:14	10.04.25 16:47	1,55	Техническое обслуживание	
30	ТП-88	10	ВЛ	11.04.25 14:00	11.04.25 14:50	0,83	Техническое обслуживание	
31	Ф-201	10	ВЛ ТП	16.04.25 9:00	16.04.25 11:51	2,85	Опиловка деревьев	
32	ТП-100	0.38	ВЛ	21.04.25 11:40	21.04.25 12:30	0,83	Опиловка деревьев	
33	Ф-1033	10	ВЛ ТП	21.04.25 13:27	21.04.25 14:08	0,68	Замена изолятора	
34	ТП-9067	10	ВЛ	21.04.25 20:36	21.04.25 20:44	0,13	Переключение положения анцапфы	
35	ТП-225	10	ВЛ	23.04.25 13:00	23.04.25 14:55	1,92	Техническое обслуживание	
36	ТП-5102	6	ВЛ	24.04.25 7:00	24.04.25 8:00	1	Техническое обслуживание	
37	ТП-114	10	ВЛ	24.04.25 12:00	24.04.25 15:30	3,5	Подключение нового оборудования	
38	ТП-90	0.38	ВЛ	25.04.25 9:00	25.04.25 11:05	2,08	Опиловка деревьев	
39	КТП-0910	6	ВЛ	28.04.25 9:04	28.04.25 10:37	1,55	Техническое обслуживание	

40	ТП-7154	10	ВЛ	28.04.25 10:00	28.04.25 14:30	4,5	Замена РЛНД	
41	ТП-709	0.38	ВЛ	30.04.25 12:08	30.04.25 15:16	3,13	Монтаж СИП	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за май 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	ТП-170	10	ВЛ	05.05.25 13:35	05.05.25 16:00	2,42	Замена изолятора	
2	КТП-0911	6	ВЛ	06.05.25 14:00	06.05.25 15:36	1,6	Техническое обслуживание	
3	КТП-0910	6	ВЛ	07.05.25 8:00	07.05.25 9:09	1,15	Техническое обслуживание	
4	Ф-603	10	ВЛ ТП	16.05.25 11:10	16.05.25 14:39	3,48	Замена ТП 10/0,4кВ	
5	ТП-151	10	ВЛ	16.05.25 9:10	16.05.25 17:10	8	Замена ТП 10/0,4кВ	
6	КТП-2308	6	ВЛ	22.05.25 9:00	22.05.25 11:19	2,32	Техническое обслуживание	